

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 27/ _____

Бузулукский с.о.
Место составления

16.03.2022 г.
Время 11:57

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 27 от 03.03.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Каппасов Ержан Тулегенович - Начальник ОЧС Есильского района
РИТЧЕР КАРЛ ВИКТОРОВИЧ - Главный специалист
СУНГАТОВ ФАРХАТ ГАБДУССАЛАМОВИЧ - старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Бузулук отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

КГУ "Бузулукская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинская область", АКМОЛИНСКАЯ, ЕСИЛЬСКИЙ, БУЗУЛУК, ЦЕЛИННАЯ (УЛИЦА), 8.

5. Срок проведения проверки 16.03.2022 - 16.03.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены


КГУ "Бузулукская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинская область"

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере) | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения |
|---|---|---|
| 1 | На здании школы отсутствует устройство молниезащиты. Основание: п. 2-54 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. п.30 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Совместного приказа.; | П. 30 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 2 | Допускается забивание двери главного эвакуационного выхода здания школы. Основание: п. 2-44 п.п. 1 Правил пожарной безопасности утвержденный | П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. п.63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Совместного приказа.;</p> | <p>объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> |
| 3 | <p>Допускается в подвальном помещении использования электрических сетей с нарушением требований безопасности, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией. Основание: п. 6-4 п.п. 1 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. П. 73 контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Совместного приказа.;</p> | <p>П. 73 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> |
| 4 | <p>Допускается использования поврежденных и незакрепленных розеток в подвальном помещении, а также неизолированные соединения и концы электрических проводов и кабелей. Основание: п. 6-4 п.п. 2, 10 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. п. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Совместного приказа.;</p> | <p>П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> |
| 5 | <p>В подвальном помещении допускается эксплуатация электроламп со снятыми плафонами (защитных сеток). Основание: п. 6-4 п.п. 4 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. п. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории,</p> | <p>П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | предназначения и вида деятельности Совместного приказа.; | |
| 6 | Допускается применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использования некалиброванных плавких вставок от перегрузок и короткого замыкания (жучки) в электрощитовой. Основание: п. 6-4 п.п.7 Правил пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077. п. 79 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Совместного приказа.; | П. 79 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 7 | Допускается в подвальном помещении соединения, оконцевания и отъветвления жил проводов и кабелей (в виде скруток) без помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 4 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. п. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Совместного приказа.; | П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

 К. Рингер

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «___» листах

«___» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.